

Saadetud:	Arvamus/kooskõlastus:	KOV vastus:
Päästeameti Lõuna Päästekeskus, 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	02.07.2025 nr 7-1.2/25-49-3 Kooskõlastatud	Arvestatud.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	21.07.2025 nr 4-4/25/1704-3 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kooskõlastab Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punkti 101 alusel Põlva linna Mäe tn 8 katastriüksuse detailplaneeringu.	Arvestatud.
Põlva Soojus AS, 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	Vastavalt Põlva Vallavolikogu 27.06.2024 otsusega nr 1-3/16 kehtestatud Põlva valla üldplaneeringule asub Mäe tn 8 katastriüksus kaugküttepiirkonnas, lasteaia ja koolimajade naabruses, seega esimene eelistus katastriüksusele rajatava hoone soojusvarustuse tagamiseks on kaugküte. Palun muuta Mäe tn 8 katastriüksuse detailplaneeringu seletuskirja p 7.6.5. järjestust ülaltoodud põhjustel.	Detailplaneeringu seletuskiri parandatud.
AS Gaasivõrk, 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	04.08.2025 nr 7-1.2/25-56-1 Antud alal asuvad AS Gaasivõrk omandis olevad gaasipaigaldised. Enne detailplaneeringu kehtestamist on vajalik saada AS Gaasivõrk seisukoht. Seisukoha saamiseks palume detailplaneeringu koostajal saata detailplaneering ülevaatamiseks aadressile geoprojekt@gaas.ee. (joonised dwg formaadis). Juhime teie tähelepanu sellele, et praeguses detailplaneeringus esinevad järgmised puudused: 1. Seletuskirjas punktis 7.6.5 2) on öeldud et lahtikaevatud gaasitorustik on vajalik ümberisoleerida. Tehnilised tingimised ütlevad: Gaasipaigaldise kaitsevööndis teostatavate kaevetööde puhul kuulub terasest gaasitorustiku osas isolatsioon täies ulatuses vahetamisele töövõtja poolt ehitustööde tellija kulul. Palun parandada seletuskirjas 2. Tehnilistes tingimustes on öeldud, et puid ja põõsaid ei tohi planeerida gaasipaigaldise kaitsevööndis. Asendiplaanil on näha	Detailplaneeringu seletuskiri parandatud. Joonistel paigutatud planeeritud puud nii, et need ei jääks gaasitorustiku kaitsevööndisse.

	planeeritud puud/põõsad gaasipaigaldise kaitsevöönids. Parandada asendiplaan. 3. Seletuskirjas lisada et olemasolev gaasipaigaldis on täpsusklassiga kuni 10m. Enne ehitusprojekti koostamist on vajalik gaasitorustiku asukoht täpsustada. 4. Seletuskirjas punktis 7.6.5 2) vaadata üle olemasoleva gaasitorustiku info. Tehnilistes tingimustes on teine info toru läbimõõdu ja MOP kohta.	
Telia Eesti AS	05.08.2025 nr 39801164 Kooskõlastatud. Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbri: 5175614. Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisisatsioon, Sidekaev(ud). Kooskõlastus kehtib kuni 04.08.2026	Arvestatud.
AS Põlva Vesi 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	06.08.2025 nr 7-1.2/25-49-5 Kooskõlastatud Põlva linnas Mäe tn 8 katastriüksuse detailplaneering.	Arvestatud.
Elektrilevi OÜ, 01.07.2025 nr 7-1.2/25-49-2	08.08.2025 nr 1802626190 * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. * Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.	Arvestatud.